

労働災害・第三者災害・トラブル発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15


(一報 二報 三報)

所 名 横浜 SC

発生日時 2021 年 3 月 30 日 11 時 23 分

報告書作成	2021 年 3 月 31 日 14 時 00 分
-------	---------------------------

工事名	SE横浜日吉1丁目店 ガードパイプ設置工事	工事番号	210001290	SC.ST長名	奥村和輝	SC.ST名	横浜戸塚
発注者	株式会社セブンイレブン・ジャパン	工 期	2021年3月30日	進捗率	100	%	



状
況

(根本原因)


- ・埋設排水管を確認したことでより慎重にすべきところで気が緩み、隣接給水管に気が付けなかった。
- ・埋設ルート類推において、現調されない案件での既設物類推の判定をST長を含めて行っていないこと

(再発防止策):再徹底事項

- ・入手情報と相違する埋設リスク懸念等を、事前にオーナー様へ説明、理解を得てから作業を開始すること。
- ・作業進捗時の変化、想定外事項は、即時、ST長へ連絡共有することをPT各社へ通知、実施すること。



災害発生状況図(平面図)



先行出現の排水管



破損した給水管



給水管 復旧後



埋設管破損箇所：折返し部GPを取りやめ