

労働災害・第三者災害・**トラブル**発生報告書

制定	H 7. 2. 22
改15	H 27.6.15

(一報 二報 **三報**)

所 名 新潟 SC

発生日時 6 月 21 日 15 時 00 分

報告書作成 6 月 23 日 15 時 35 分

工事名	(株)ダイチク とよさか薬局 調剤室エアコン漏水	工事番号	210050460	SC.ST長名	今福	SC.ST名	-----
発注者	アインファーマシーズ(株)ダイチク)	工 期	2021年6月21日		進捗率	100 %	

状

(作業者青木の事情聴取)

- ・屋外機脇のジャバラホースをドレン管と思い込み、パイプカッターで切断した。
- ・外壁配管上を確認すれば電線管だと認識できたが注意散漫であり軽率な判断をした。
- ・セブンイレブンに慣れた多能工であることから、作業時にドレン管と思い込んだ。

況

(再発防止策)

- ・作業を手配する際に、営業損失面からの危険予知を徹底指示する。

災害発生状況図(写真)

外部室外機全景

