

労働災害・第三者災害・トラブル発生報告書

(一報 二報 **三報**)

所 名 広島 SC 広島西ST

発生日時 7月 18日 09時 10分

報告日時 7月 19日 08時 30分

工事名	広島西風新都こころ店 トイレ詰まり配管高圧洗浄工事	工事番号	218234780	SC,ST長名	生信 嘉也	SC,ST名	広島西
発注者	株式会社セブン-イレブン・ジャパン	工 期	2021年7月18日~18日	進捗率	100	%	



状

(根本原因)

- ・高圧洗浄への作業変更採用にあたり上司に報告なく、現地作業者が独断で変更を進めていたこと。
- ・過去事故の**予防行動(配管系統・掃除口確認や接着養生)**がないまま作業を開始させていたこと。


(再発防止策)

- ・配管系統の確認、掃除口の箇所や接着状況を確認する等の噴出予防後に作業を開始すること。
- ・防災協・KY活動で**噴出予防後の作業開始**を周知・指導、及びBUZで**実施状況を確認**すること。

況




災害発生状況図(平面図)



【写真】



高圧洗浄作業：挿入した屋外枳



洗浄水が噴出した掃除口(接着処置)



カメラによる調査を実施



災害発生状況図(平面図)



汚損させた商品・上着



消毒清掃後状況



消毒清掃後状況